

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 205/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Караванная казачья средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 205
от « 29 » марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.
« 22 » апреля 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 28 » апреля 2021 г.
проведена проверка

- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и
Оренбургскому району Дасаева Елена Александровна

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Караванная казачья средняя
общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области, по адресу:
Оренбургская область, Оренбургский район, п. Караванный, ул. Советская, д. 2, п. Береговой,
ул. Парковая, д. 2 А.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Абрамовой Юлией Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
п. Береговой, ул. Парковая, д. 2 А				
1	Не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы	ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.8.1 СП 4.13130.2013.	01.12.2021	
2	Тип заполнения проемов в противопожарной перегородке помещения библиотеки, выполнен с пределом огнестойкости менее EI 30 (дверь выполнена не противопожарной)	ч. 2, 3, 88 таблица, 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	01.12.2021	
3	Руководитель организации не обеспечил направления движения	п. 48 ППП в РФ	01.12.2021	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения			
4	Высота ограждений лестниц в лестничных клетках выполнена менее 1,2 метра (фактически — 0,9 м)	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.12.2021	
5	Выход из лестничной клетки (правое крыло здания) не обеспечен горизонтальной входной площадкой с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически - 1 м)	п 4.2.21 СП 1.13130.2020	01.12.2021	
6	Выход из помещения спортивного зала не обеспечен горизонтальной входной площадкой с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически – 1 м)	п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	01.12.2021	
7	Покрытие полов на путях эвакуации (коридор 2 этажа здания) выполнено из материалов с классом пожарной опасностью более чем КМ2 (поливинилхлоридное напольное покрытие с группой воспламеняемости В2	ст. 134, таб. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
8	Пищеблок, размещаемый в здании школы, не выделен противопожарной перегородкой 1 типа, с соответствующим заполнением проемов	п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	01.12.2021	
9	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (складское помещение пищеблока)	п. 12 ППР в РФ	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
Дасаева Е.А.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«28» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99